

〔鉄骨造〕
工事監理状況報告書【中間検査用】

年 月 日

建築主事 様

報 告 者 住 所
 (工事監理者) 事務所名
 氏 名

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第5項の規定により次のとおり報告します。

建築主氏名			
工事場所			
確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名		
計画変更 確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名		

工事監理の状況

確認事項	確認を行う照合内容	工事監理者確認結果※1		検査員記録※2
		A目視確認	結果	結果
		B計測確認 C書類確認		
1 (法89)確認表示板	<input type="checkbox"/> 建築確認表示板の設置	A	適・不	適・不
2 (法90)工事現場の危害の防止	<input type="checkbox"/> 仮囲い,防護ネット,山留	A	適・不	適・不
3 (法19)敷地の衛生及び安全	<input type="checkbox"/> がけ・擁壁の安全性,敷地の衛生及び安全	A・B・C	適・不	適・不
4 (法40,42,43)敷地と道路の関係	<input type="checkbox"/> 道路の幅員	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 道路に接する敷地の長さ	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 敷地内通路,専用通路の幅及び長さ	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 2項道路の後退	A・B・C	適・不	適・不
5 (法52~54)敷地形状,容積率,建蔽率	<input type="checkbox"/> 敷地形状及び高低差	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 基礎形状・建物形状	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 建物配置(道路,隣地からの離れ)	A・B・C	適・不	適・不
6 (法56)斜線制限	<input type="checkbox"/> 建築確認図書の立面図との照合	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 道路,隣地,北側敷地境界線からの後退距離の確認	A・B・C	適・不	適・不
7 (令38,告示1347)基礎・地盤 (令77,78,79) (令73,告示1463) (令73,告示1463) (令72,74,告示1102) (令76,告示110)	<input type="checkbox"/> 設計図書通りの地耐力が得られたか 確認方法()	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 地耐力が得られなかった場合の措置 措置の内容()	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭種・工法・打設結果の確認	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 径,長さ,本数	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭偏芯の有無・処理(基礎・梁の補強)	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭頭処理	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 鉄筋の品質・規格(ミルシートの確認)	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 主筋・あばら筋等の本数,径及び間隔,かぶり厚	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 主筋の定着	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 継手の位置	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 継手試験結果(引張り,超音波)	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 梁貫通補強	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> コンクリートの品質・規格	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 型わく及び支柱の除去	A・B・C	適・不	適・不
<input type="checkbox"/> 基礎出来形(各部材の形状,寸法の確認)	A・B・C	適・不	適・不	

8 (令66,67,68) (告示1456) (告示1464) 上部構造	建築物全体	<input type="checkbox"/> 建築物の形状	A・B・C	適・不	適・不
	部材の配置	<input type="checkbox"/> 建築物の建て入れ精度	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> 柱・大梁・小梁の配置	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> 垂直・水平ブレースの配置	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> デッキプレート,ALC板の方向性	A・B・C	適・不	適・不
		部材の仕様	<input type="checkbox"/> 鋼材・ボルトの材質,形状,寸法	A・B・C	適・不
	<input type="checkbox"/> ボルトの縁端距離		A・B・C	適・不	適・不
	柱脚の施工 状況	<input type="checkbox"/> 柱とベースプレートの溶接	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> ベースプレートの寸法	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> アンカーボルトの径,長さ,位置,二重ナット	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> ベースプレート下モルタル充填	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> 脚部の根巻き・埋込み	A・B・C	適・不	適・不
	柱・梁の仕 口部	<input type="checkbox"/> 突合せ溶接の位置,状況	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> ダイヤフラムとフランジの位置,状況	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> スカラップ,エンドタブ,裏当て金の確認	A・B・C	適・不	適・不
	梁接合部	<input type="checkbox"/> HTBの径,本数,添え板厚	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> ビンテールの破断(トルシア型)	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> マーキングのずれ(全てのHTB)	A・B・C	適・不	適・不
		<input type="checkbox"/> 高力六角ボルトの締付け(JIS型)	A・B・C	適・不	適・不
	その他 (令79の3)	<input type="checkbox"/> 摩擦面の処理	A・B・C	適・不	適・不
<input type="checkbox"/> 溶接部の検査結果		A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> 床の仕様、接合方法		A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> ブレースの接合部,たわみ		A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> 梁 等貫通個所の位置,補強		A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> さび止め塗装		A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> コンクリートのかぶり厚さ(SRC)		A・B・C	適・不	適・不	
9 その他 ^{※3}		A・B・C	適・不	適・不	
		A・B・C	適・不	適・不	
		A・B・C	適・不	適・不	
		A・B・C	適・不	適・不	
		A・B・C	適・不	適・不	

指示内容^{※4}

--

検査に用意する図書の例^{※5}

確認関係図書	■確認申請図書 ■告示第1347号による基礎構造図
工事監理記録	■支持地盤確認 ■基礎配筋検査 ■鉄骨製品検査 ■建方検査
使用材料の品質を 示す書類	■鉄筋・鉄骨ミルシート ■コンクリート試験結果等 ■使用材料品質証明書
検査結果報告書	■杭工事施工結果報告書 ■溶接部検査結果報告書 ■鉄骨精度測定結果 ■露出型柱脚施工管理報告書 ■コンクリート工事施工結果報告書 ■自主検査報告書
その他	■工事写真 ■認定・評定書の写し ■各種施工要領書

※1 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に、不適合は「不」に○印を記入してください。

(該当しない項目は記入しないでください)

※2 太線枠内は記入しないでください。

※3 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載してください。

※4 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例:3-1)と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。

※5 「■」の図書について、該当する工事が無い場合は用意不要です。