

令和2年度 放流水試験結果表(浸出水処理施設)

項 目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
pH	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4
COD (mg/L)	2.8	4.2	5.3	3.6	4.4	3.5	4.7	3.3	3.4	4.1	4.3	4.7	4.0
BOD (")	0.8	0.6	0.7	0.7	<0.5	2.2	<0.5	0.8	0.7	<0.5	1.3	0.8	0.7
SS (")	2	4	3	2	<1	2	2	2	2	2	2	<1	1.9
全窒素 (")	14.3	18.2	17.6	18.6	18.3	17.7	20.1	18.9	18.2	17.1	17.0	20.1	18.0
塩化物イオン (")	75	75	6	46	76	77	60	62	72	66	81	60	63
電気伝導率 (μ S/cm)	1,370	1,610	1,260	1,450	1,640	1,700	1,410	1,590	1,660	1,700	1,690	1,680	1,563
有機りん (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000
全水銀 (")	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000
アルキル水銀化合物 (")	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000
ホリ塩化ビフェニル (")	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000
VOC関係 (")	—	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000
農薬関係 (")	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000
ホウ素 (")	—	—	—	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	—	0.20
1, 4-ジオキサン (")	—	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000

令和2年度 観測井戸試験結果表

項 目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
pH	7.1	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0
塩化物イオン (mg/L)	81	64	57	45	52	46	60	42	52	65	65	73	59
電気伝導率 (μ S/cm)	1,070	1,100	1,040	1,030	1,000	1,100	1,100	990	1,000	1,000	1,100	1,080	1,051
塩化ビニルモノマー (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000